

# 检测报告

报告编号 CZSZ(2023)—QR—0001  
委托单位 池州市供水有限公司  
样品名称 民生出厂水、管网水水质综合合格率  
报告页数 1 页



池州市供排水水质监测有限责任公司

## 检测报告说明

- 一、检测报告无检验单位公章无效。
- 二、检测报告无审核人、签发人签字（签章）无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、送样委托检验，仅对来样负责。如对检测结果有异议，请于收到报告之日起十日内提出。
- 五、委托检测任务，向委托单位发送检测报告一份，存档一份；上级下达的检测任务，检测报告发往下达部门，存档一份。
- 六、未经我公司书面同意，不得复制检验报告。完整复制除外。

地址：池州市九华山大道 499 号

邮编：247000

电话：0566—2121129



# 池州市供排水水质监测有限责任公司

## 2023年01月民生水厂水质综合合格率统计表

依据标准：GB5749-2006

水 样 类 别	水 合 格 率 标 准 (%)	出 厂 水	管 网 水	备 注
检验项目				
浑浊度	95	100	100	
色度	95	100	100	
臭和味	95	100	100	
余氯	95	100	100	
菌落总数	95	100	100	
总大肠菌群	95	100	100	
耗氧量	95	100	100	
耐热大肠菌群	95	100	/	
肉眼可见物	95	100	/	
综合合格率 (出厂水9项管网水7项)	95	100	100	
综合合格率	95	100		

填报人：罗诚

审核人：汪蕾

签发人：鲍平珍

签发日期：2023.02.06

